Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
ул.Гоголя/Рашпилевская, д.56/1//61/1, тел.(861)2673402,
факс.(861)2673398
Место проведения испытаний:
352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина,26,
тел.(86137)38753, факс.(86137)39918,
e-mail:armfbuz@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511928.

Утверждаю:
Заведующий ИЛЦ- химик- эксперт медицинской организации
_____ Е. В. Авраменко
М.П.
_____

Протокол испытаний проб воды питьевой
№ 26574/В/02,05/3069.1 от 07.12.2022

Заказчик: МУП "Новый путь".
Юридический адрес заказчика: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11 А.
Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11 А. телефон 89182688857
Наименование предприятия/объекта: МУП "Новый путь", насосная станция, резервуар.
Фактический адрес отбора пробы: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Степная.
Код пробы: 26574/В/02,05/3069.1
Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр резервуара.
Температура воды при отборе пробы: 14 °С
Кем отобрана проба: Помощником врача по ОГ Такаевой Н.А.
Дата и время отбора проб: 05.12.2022г. с 12:00 по 12:10
Дата и время доставки проб: 05.12.2022 г. 13:40
Основание: заявление № 453 от 04.02.2022
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237 -2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
Перечень основного оборудования, использованного для проведения испытаний:

pH-метр Марк-904, заводской №013, св-во о поверке №С-АУ/23-06-2022/165818398, от 23.06.2022 до 22.06.2023

Весы лабораторные электронные 4 кл ЕК-200i, заводской №Р1864721, св-во о повер №С-АУ/23-06-2022/165818411, от 23.06.2022 до 22.06.2023

Весы электронные Scout SPS202F, заводской №7131090332, св-во о повер №С-АУ/08-09-2022/184765355, от 08.09.2022 до 07.09.2023

Весы электронные лабораторные ALC-210d4, заводской №22805144, св-во о повер №С-АУ/23-06-202/165818407, от 23.06.2022 до 22.06.2023

Гиря 200g F2, заводской №Z-28325802, св-во о повер С-АУ/08-07-2021 №С-АУ/08-06-2022/162520992, от 08.06.2022 до 07.06.2023

Спектрофотометр ПЭ 5400ВИ, заводской №185, св-во о повер №С-АУ/23-06-2022/165818413, от 23.06.2022 до 22.06.2023

Термостат электрический суховоздушный ТС -1/80 СПУ, заводской №9197, протокол аттестации №144, от 06.09.2022 до 05.09.2024

Шкаф сушильный круглый 2В-151, заводской №1936, протокол №93, от 20.05.2022 до 21.05.2024

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

pH- метр pH-150 МИ, заводской №1625, св-во о повер №С-АУ/08-09-2022/184765354, от 08.09.2022 до 07.09.2023

Регламентирующая НД:

СанПиН 1.2.3685-2021 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/ неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Мутность (длина волны = 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6	ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0
Запах	ГОСТ Р 57164-2016 п 5.8.1	балл	не более 2	0
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016 п 5.8.2	балл	не более 2	0
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф·14.1:2:4.154-99	мг/дм3	не более 5,0	1,8+/-0,4
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018г)	единицы pH	6,0-9,0	7,6+/-0,2
Жесткость	ГОСТ 31954-2012 п.4	° Ж		5,8+/-0,9
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм3		380+/-34
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией _____ Т.А. Сухова				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.9		отсутствие	не обнаружено
ОМЧ	МУК 4.2.1018-01 п.8.1	КОЕ/ мл	не более 50	3
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2		не обнаружено	отсутствие
ИО заведующего микробиологической лабораторией _____ Н.А. Рябченко				

Дата начала испытаний: 05.12.2022 Дата окончания испытаний: 07.12.2022

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): Водопровод МУП "Новый путь"; доставка автотранспортом АФ ФБУЗ "ЦГиЭ в КК" в сумке-холодильнике при t + 5 градС. (2,5 л).

Комментарии: Запах при 20 град.С-0 балл, запах при 60 град.С-0 балл
Результат по показателю жесткость 5,8±0,9 °Ж соответствует результату по показателю жесткость общая 5,8±0,9 мг-экв/дм3, норма не более 7,0 мг-экв/дм3
Результат по показателю м.к.сухого остатка 380±34 мг/дм3 соответствует результату по показателю общая минерализация 380±34 мг/дм3, норма не более 1000 мг/дм3
Показатель ОМЧ соответствует показателю общее число мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов (ОМЧ)

Лицо, ответственное за
оформление протокола: Биолог_____ Б.Ю. Куралесов

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Гигиеническая оценка

№ 59 102 « 16 » 12 2022 года

по протоколу лабораторных испытаний № 26574/В/02,05/3069.1 от 07.12.2022г., выполненный ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1.Основание: заявление от 04.02.2022г.

2.Заявитель: МУП «Новый путь».
Юридический адрес: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11А.
Фактический адрес: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Степная, насосная станция.

3. Наименование объекта: МУП «Новый путь».

4. Место отбора: резервуар, насосная станция.

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Вывод: Результаты исследований образца воды питьевой соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследуемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене _____ Романов Е.В.
(подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
ул.Гоголя/Рашпилевская, д.56/1//61/1, тел.(861)2673402,
факс.(861)2673398
Место проведения испытаний:
352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина,26,
тел.(86137)38753, факс.(86137)39918,
e-mail:armfbuz@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511928.

Утверждаю:
Заведующий ИЛЦ- химик- эксперт
медицинской организации

_____ Е. В. Авраменко

М.П.

07.12.2022

Протокол испытаний проб воды питьевой
№ 26575/В/02,05/3070.1 от 07.12.2022

Заказчик: МУП "Новый путь".
Юридический адрес заказчика: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11 А.
Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: 352238, Краснодарский край, Новокубанский район, с.Новосельское, водозабор
Наименование предприятия/объекта: МУП "Новый путь". Резервуар водозабора с.Новосельское
Фактический адрес отбора пробы: 352238, Краснодарский край, Новокубанский район, с.Новосельское, водозабор
Код пробы: 26575/В/02,05/3070.1
Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр резервуара
Температура воды при отборе пробы: 14 °С
Кем отобрана проба: Помощником врача по общей гигиене Такаевой Н.А.
Дата и время отбора проб: 05.12.2022г. с 11:00 по 11:10
Дата и время доставки проб: 05.12.2022 г. 13:40
Основание: заявление № 453 от 04.02.2022
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237 -2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
Перечень основного оборудования, использованного для проведения испытаний:

pH-метр Марк-904, заводской №013, св-во о поверке №С-АУ/23-06-2022/165818398, от 23.06.2022 до 22.06.2023

Весы лабораторные электронные 4 кл ЕК-200i, заводской №Р1864721, св-во о повер №С-АУ/23-06-2022/165818411, от 23.06.2022 до 22.06.2023

Весы электронные Scout SPS202F, заводской №7131090332, св-во о повер №С-АУ/08-09-2022/184765355, от 08.09.2022 до 07.09.2023

Весы электронные лабораторные ALC-210d4, заводской №22805144, св-во о повер №С-АУ/23-06-202/165818407, от 23.06.2022 до 22.06.2023

Гиря 200g F2, заводской №Z-28325802, св-во о повер С-АУ/08-07-2021 №С-АУ/08-06-2022/162520992, от 08.06.2022 до 07.06.2023

Спектрофотометр ПЭ 5400ВИ, заводской №185, св-во о повер №С-АУ/23-06-2022/165818413, от 23.06.2022 до 22.06.2023

Термостат электрический суховоздушный ТС -1/80 СПУ, заводской №9197, протокол аттестации №144, от 06.09.2022 до 05.09.2024

Шкаф сушильный круглый 2В-151, заводской №1936, протокол №93, от 20.05.2022 до 21.05.2024

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

pH- метр pH-150 МИ, заводской №1625, св-во о повер №С-АУ/08-09-2022/184765354, от 08.09.2022 до 07.09.2023

Регламентирующая НД:

СаНПиН 1.2.3685-2021 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/ неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Мутность (длина волны = 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6	ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0
Запах	ГОСТ Р 57164-2016 п 5.8.1	балл	не более 2	0
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016 п 5.8.2	балл	не более 2	0
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	мг/дм3	не более 5,0	1,8+/-0,4
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018г)	единицы pH	6,0-9,0	7,5+/-0,2
Жесткость	ГОСТ 31954-2012 п.4	° Ж		16,9+/-2,5
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	мг/дм3		1872+/-168
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией _____ Т.А. Сухова				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.9		отсутствие	не обнаружено
ОМЧ	МУК 4.2.1018-01 п.8.1	КОЕ/ мл	не более 50	5
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2		отсутствие	не обнаружено
ИО заведующего микробиологической лабораторией _____ Н.А. Рябченко				

Дата начала испытаний: 05.12.2022 Дата окончания испытаний: 07.12.2022

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): Водопровод МУП "Новый путь"; доставка: сумка-холодильник, автотранспорт(+ 5 град.С) ведомственный (2,5л)

Комментарии: Запах при 20 град.С-0 балл, запах при 60 град.С-0 балл
Результат по показателю жесткость 16,9±2,5 °Ж соответствует результату по показателю жесткость общая 16,9±2,5 мг-экв/дм3, норма не более 7,0 мг-экв/дм3
Результат по показателю м.к.сухого остатка 1872±168 мг/дм3 соответствует результату по показателю общая минерализация 1872±168 мг/дм3, норма не более 1000 мг/дм3
Показатель ОМЧ соответствует показателю общее число мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов (ОМЧ)

Лицо, ответственное за
оформление протокола: Биолог_____ Б.Ю. Куралесов

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Гигиеническая оценка

№ 59 100 «16» 12 2022 года

по протоколу лабораторных испытаний № 26575/В/02,05/3070.1 от 07.12.2022г., выполненный ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1.Основание: заявление от 04.02.2022г.

2.Заявитель: МУП «Новый путь».
Юридический адрес: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11А.
Фактический адрес: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, с. Новосельское, водозабор.

3. Наименование объекта: МУП «Новый путь».

4. Место отбора: резервуар.

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Вывод: Результаты исследований образца воды питьевой не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследуемым санитарно-химическим показателям – *жесткости 16,9+/-2,5 мг-экв/дм куб, при норме* не более 7,0 мг-экв/дм куб.; массовой концентрации сухого остатка 1872+/-168 мг/дм куб., при норме не более 1000 мг/дм куб.

Врач по общей гигиене _____ Романов Е.В.
(подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
ул.Гоголя/Рашпилевская, д.56/1//61/1, тел.(861)2673402,
факс.(861)2673398
Место проведения испытаний:
352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина,26,
тел.(86137)38753, факс.(86137)39918,
e-mail:armfbuz@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511928.

Утверждаю:
Заведующий ИЛЦ- химик- эксперт медицинской организации
_____/ Е. В. Авраменко
М.П.
_____

Протокол испытаний проб воды питьевой
№ 26576/В/02,05/3068.1 от 07.12.2022

Заказчик: МУП "Новый путь".
Юридический адрес заказчика: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11 А.
Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11 А. телефон 89182688857
Наименование предприятия/объекта: МУП "Новый путь", водопроводная колонка.
Фактический адрес отбора пробы: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11 А.
Код пробы: 26576/В/02,05/3068.1
Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр колонки.
Температура воды при отборе пробы: 17 °С
Кем отобрана проба: Помощником врача по ОГ Такаевой Н.А.
Дата и время отбора проб: 05.12.2022г. с 12:30 по 12:40
Дата и время доставки проб: 05.12.2022 г. 13:40
Основание: заявление № 453 от 04.02.2022
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237 -2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
Перечень основного оборудования, использованного для проведения испытаний:

Весы лабораторные электронные 4 кл ЕК-200i, заводской №Р1864721, св-во о повер №С-АУ/23-06-2022/165818411, от 23.06.2022 до 22.06.2023

Весы электронные Scout SPS202F, заводской №7131090332, св-во о повер №С-АУ/08-09-2022/184765355, от 08.09.2022 до 07.09.2023

Весы электронные лабораторные ALC-210d4, заводской №22805144, св-во о повер №С-АУ/23-06-202/165818407, от 23.06.2022 до 22.06.2023

Гиря 200g F2, заводской №Z-28325802, св-во о повер С-АУ/08-07-2021 №С-АУ/08-06-2022/162520992, от 08.06.2022 до 07.06.2023

Спектрофотометр ПЭ 5400ВИ, заводской №185, св-во о повер №С-АУ/23-06-2022/165818413, от 23.06.2022 до 22.06.2023

Термостат электрический суховоздушный ТС -1/80 СПУ, заводской №9197, протокол аттестации №144, от 06.09.2022 до 05.09.2024

pH- метр pH-150 МИ, заводской №1625, св-во о повер №С-АУ/08-09-2022/184765354, от 08.09.2022 до 07.09.2023

Регламентирующая НД:

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

СанПиН 1.2.3685-2021 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/ неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Мутность (длина волны = 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6	ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0
Запах	ГОСТ Р 57164-2016 п 5.8.1	балл	не более 2	0
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016 п 5.8.2	балл	не более 2	0
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией _____ Т.А. Сухова				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.9		отсутствие	не обнаружено
ОМЧ	МУК 4.2.1018-01 п.8.1	КОЕ/ мл	не более 50	4
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2		отсутствие	не обнаружено
ИО заведующего микробиологической лабораторией _____ Н.А. Рябченко				

Дата начала испытаний: 05.12.2022 Дата окончания испытаний: 07.12.2022

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): Водопровод МУП "Новый путь"; доставка автотранспортом АФ ФБУЗ "ЦГиЭ в КК" в сумке-холодильнике при t + 5 градС. (2,5 л).

Комментарии: Запах при 20 град.С-0 балл, запах при 60 град.С-0 балл
Показатель ОМЧ соответствует показателю общее число мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов (ОМЧ)

Лицо, ответственное за
оформление протокола: Лаборант_____ Е.П. Гридина

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Гигиеническая оценка

№ 59 101 « 16 » 12 2022 года

по протоколу лабораторных испытаний № 26576/В/02,05/3068.1 от 07.12.2022г., выполненный ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1.Основание: заявление от 04.02.2022г.

2.Заявитель: МУП «Новый путь».
Юридический адрес: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11А.
Фактический адрес: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11 А.

3. Наименование объекта: МУП «Новый путь».

4. Место отбора: водопроводная колонка.

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Вывод: Результаты исследований образца воды питьевой соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследуемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене _____ Романов Е.В.
(подпись)