Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
ул.Гоголя/Рашпилевская, д.56/1//61/1, тел.(861)2673402,
факс.(861)2673398
Место проведения испытаний:
352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина,26,
тел.(86137)38753, факс.(86137)39918,
e-mail:armfbuz@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511928.

Утверждаю:
Заведующий ИЛЦ- химик- эксперт
медицинской организации

_____ Е. В. Авраменко

М.П.

16.02.2022

Протокол испытаний проб воды питьевой
№ 2298/В/02,05/343.1 от 16.02.2022

Заказчик: МУП "Новый путь".
Юридический адрес заказчика: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11 А.
Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: 352238, Краснодарский край, Новокубанский район, с. Новосельское.
Наименование предприятия/объекта: МУП "Новый путь", водозабор.
Фактический адрес отбора пробы: 352238, Краснодарский край, Новокубанский район, с. Новосельское.
Код пробы: 2298/В/02,05/343.1
Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр резервуара.
Температура воды при отборе пробы: 14 °С
Кем отобрана проба: Помощником врача по ОГ Такаевой Н.А.
Дата и время отбора проб: 11.02.2022г. с 10:00 по 10:10
Дата и время доставки проб: 11.02.2022 г. 12:00
Основание: заявление № 453 от 04.02.2022
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237 -2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
Перечень основного оборудования, использованного для проведения испытаний:

Весы лабораторные электронные 4 кл ЕК-200i, заводской №Р1864721, св-во о повер №С-АУ/23-07-2021/81231173, от 23.07.2021 до 22.07.2022

Весы электронные Scout SPS202F, заводской №7131090332, св-во о повер №С-АУ/10-09-2021/93820111, от 10.09.2021 до 15.09.2022

Весы электронные лабораторные ALC-210d4, заводской №22805144, св-во о повер №С-АУ/23-07-2021/81231171, от 23.07.2021 до 22.07.2022

Гиря 200g F2, заводской №Z-28325802, св-во о повер С-АУ/08-07-2021 №78657060, от 08.07.2021 до 07.07.2022

Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп М, заводской №321518, св-во о поверке №06/1-1569, от 04.08.2020 до 03.08.2022

Спектрофотометр ПЭ 5400ВИ, заводской №185, св-во о повер №С-АУ/23-07-2021/81231179, от 23.07.2021 до 22.07.2022

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, заводской №9197, протокол аттестации №121, от 17.09.2020 до 16.09.2022

Шкаф сушильный круглый 2В-151, заводской №1936, протокол №74, от 22.05.2020 до 21.05.2022

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

pH-метр 150 МИ, заводской №1625, св-во о повер №С-АУ/10-09-2021/93820102, от 10.09.2021 до 09.09.2022

pH-метр Марк-904, заводской №013, св-во о поверке №С-АУ/23-07-2021/81231025, от 23.07.2021 до 22.07.2022

Регламентирующая НД:

СанПиН 1.2.3685-2021 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/ неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Мутность (длина волны = 530 нм)	ГОСТ Р 57164-16	ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0
Вкус	ГОСТ Р 57164-16	балл		0
запах	ГОСТ Р 57164-16	балл	не более 2	0
Жесткость общая	ГОСТ 31954-12 п.4	° Ж	не более 7,0	более 15
Окисляемость перманганатная	ГОСТ Р 55684-2013 п 9.1.2	мгО/дм3	не более 5,0	2,3+/-0,2
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	единицы pH	6,0-9,0	7,6+/-0,2
Сухой остаток (общая минерализация)	ГОСТ 18164-72	мг/дм3	не более 1000	более 1000
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией _____ Т.А. Сухова				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) (*)	МУК 4.2.1018-01		отсутствие	не обнаружено
Общее микробное число	МУК4.2.1018-01	КОЕ/ мл	не более 50	3
Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-13		отсутствие	не обнаружено
Заведующая микробиологической лабораторией _____ Т.А. Шмиголь				

Дата начала испытаний: 11.02.2022 Дата окончания испытаний: 16.02.2022

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): Водопровод МУП "Новый путь"; доставка автотранспортом АФ ФБУЗ "ЦГиЭ в КК" в сумке-хлодильнике при t + 5 градС. (2,5 л). Оценка интенсивности вкуса 0 баллов соотв-ет оценке интенсивности вкуса и привкуса 0

Комментарии: (*)Согласно Изменению № 2 в МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды", определяемый показатель общие колиформные бактерии соответствует показателю общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ). Запах при 20 град.С-0 бал, запах при 60 град.С-0 бал, при разбавлении жесткость 16,3+-2.4град.Ж

Лицо, ответственное за оформление протокола:
Заведующий отделения отбора и
кодирования проб-химик-эксперт медицинской организации_____ Л.В. Никитина

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Гигиеническая оценка

№ 539 «22» 02 2022 года

по протоколу лабораторных испытаний № 2298/В/02,05/343.1 от 16.02.2022г., выполненный ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1.Основание: заявление от 07.07.2021г.

2.Заявитель: МУП «Новый путь».
Юридический адрес: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11А.
Фактический адрес: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, с. Новосельское, водозабор.

3. Наименование объекта: МУП «Новый путь».

4. Место отбора: резервуар.

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Вывод: Результаты исследований образца воды питьевой не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследуемым санитарно-химическим показателям – общей жесткости (общая жесткость более 15, при норме не более 7,0); общей минерализации (сухому остатку) более 1000 мг/дм^3, при норме не более 1000,0 мг/дм^3.

Врач по общей гигиене _____ Григорьева Л.П.
(подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
ул.Гоголя/Рашпилевская, д.56/1//61/1, тел.(861)2673402,
факс.(861)2673398
Место проведения испытаний:
352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина,26,
тел.(86137)38753, факс.(86137)39918,
e-mail:armfbuz@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511928.

Утверждаю:
Заведующий ИЛЦ- химик- эксперт медицинской организации

_____ Е. В. Авраменко

М.П.

16.02.2022

Протокол испытаний проб воды питьевой
№ 2299/В/02,05/344.1 от 16.02.2022

Заказчик: МУП "Новый путь".
Юридический адрес заказчика: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11 А.
Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Степная.
Наименование предприятия/объекта: МУП "Новый путь", насосная станция.
Фактический адрес отбора пробы: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Степная.
Код пробы: 2299/В/02,05/344.1
Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр резервуара.
Температура воды при отборе пробы: 15 °С
Кем отобрана проба: Помощником врача по ОГ Такаевой Н.А.
Дата и время отбора проб: 11.02.2022г. с 10:40 по 10:50
Дата и время доставки проб: 11.02.2022 г. 12:00
Основание: заявление № 453 от 04.02.2022
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237 -2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
Перечень основного оборудования, использованного для проведения испытаний:

Весы лабораторные электронные 4 кл ЕК-200i, заводской №Р1864721, св-во о повер №С-АУ/23-07-2021/81231173, от 23.07.2021 до 22.07.2022

Весы электронные Scout SPS202F, заводской №7131090332, св-во о повер №С-АУ/10-09-2021/93820111, от 10.09.2021 до 15.09.2022

Весы электронные лабораторные ALC-210d4, заводской №22805144, св-во о повер №С-АУ/23-07-2021/81231171, от 23.07.2021 до 22.07.2022

Гиря 200g F2, заводской №Z-28325802, св-во о повер С-АУ/08-07-2021 №78657060, от 08.07.2021 до 07.07.2022

Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп М, заводской №321518, св-во о поверке №06/1-1569, от 04.08.2020 до 03.08.2022

Спектрофотометр ПЭ 5400ВИ, заводской №185, св-во о повер №С-АУ/23-07-2021/81231179, от 23.07.2021 до 22.07.2022

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, заводской №9197, протокол аттестации №121, от 17.09.2020 до 16.09.2022

Шкаф сушильный круглый 2В-151, заводской №1936, протокол №74, от 22.05.2020 до 21.05.2022

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

pH-метр 150 МИ, заводской №1625, св-во о повер №С-АУ/10-09-2021/93820102, от 10.09.2021 до 09.09.2022

pH-метр Марк-904, заводской №013, св-во о поверке №С-АУ/23-07-2021/81231025, от 23.07.2021 до 22.07.2022

Регламентирующая НД:

СанПиН 1.2.3685-2021 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/ неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Мутность (длина волны = 530 нм)	ГОСТ Р 57164-16	ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0
Вкус	ГОСТ Р 57164-16	балл		0
запах	ГОСТ Р 57164-16	балл	не более 2	0
Жесткость общая	ГОСТ 31954-12 п.4	° Ж	не более 7,0	6,2+/-0,9
Окисляемость перманганатная	ГОСТ Р 55684-2013 п 9.1:2	мгО/дм3	не более 5,0	1,2+/-0,2
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	единицы pH	6,0-9,0	7,6+/-0,2
Сухой остаток (общая минерализация)	ГОСТ 18164-72	мг/дм3	не более 1000	582+/-8
Нитраты	ГОСТ 33045-2014 п.9	мг/дм3	не более 45,0	1,1+/-0,2
Сульфаты	ГОСТ31940-12	мг/дм3	не более 500,0	165,3+/-16,5
Хлориды	ГОСТ4245-72	мг/дм3	не более 350,0	18,7+/-1,4
Нитриты	ГОСТ 33045-2014 п.6	мг/дм3	не более 3,0	менее 0,003
Аммиак и ионы аммония	ГОСТ 33045-2014 п.5	мг/дм3	не более 2,0	менее 0,1
Железо общее	ГОСТ 4011-72	мг/дм3	не более 0,3	менее 0,1
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией _____ Т.А. Сухова				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Общее микробное число	МУК4.2.1018-01	КОЕ/ мл	не более 50	2
Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-13		отсутствие	не обнаружено
Общие колиформные бактерии (ОКБ) (*)	МУК 4.2.1018-01		отсутствие	не обнаружено
Заведующая микробиологической лабораторией _____ Т.А. Шмиголь				

Дата начала испытаний: 01.02.2022 Дата окончания испытаний: 16.02.2022

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): Водопровод МУП "Новый путь"; доставка автотранспортом АФ ФБУЗ "ЦГиЭ в КК" в сумке-хлодильнике при t + 5 градС. (2,5 л). Оценка интенсивности вкуса 0 баллов соотв-ет оценке интенсивности вкуса и привкуса 0

Комментарии: (*)Согласно Изменению № 2 в МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды", определяемый показатель общие колиформные бактерии соответствует показателю общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ). Запах при 20 град С - 0 балла , запах при 60 град С - 0 балла

Лицо, ответственное за оформление протокола:
Заведующий отделения отбора и
кодирования проб-химик-эксперт медицинской организации_____ Л.В. Никитина

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Гигиеническая оценка

№ 538 «22» 02 2022 года

по протоколу лабораторных испытаний № 2299/В/02,05/344.1 от 16.02.2022г., выполненный ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1.Основание: заявление от 04.02.2022г.

2.Заявитель: МУП «Новый путь».
Юридический адрес: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11А.
Фактический адрес: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Степная, насосная станция.

3. Наименование объекта: МУП «Новый путь».

4. Место отбора: резервуар, насосная станция.

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Вывод: Результаты исследований образца воды питьевой соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследуемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене _____ Григорьева Л.П.
(подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
ул.Гоголя/Рашпилевская, д.56/1//61/1, тел.(861)2673402,
факс.(861)2673398
Место проведения испытаний:
352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина,26,
тел.(86137)38753, факс.(86137)39918,
e-mail:armfbuz@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511928.

Утверждаю:
Заведующий ИЛЦ- химик- эксперт
медицинской организации

_____Е. В. Авраменко
М.П.

15.02.2022

Протокол испытаний проб воды питьевой
№ 2300/В/02,05/346.1 от 15.02.2022

Заказчик: МУ "Новый путь".
Юридический адрес заказчика: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11 А.
Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11 А.
Наименование предприятия/объекта: МУ "Новый путь", водопроводная колонка.
Фактический адрес отбора пробы: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11 А.
Код пробы: 2300/В/02,05/346.1
Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр колонки.
Температура воды при отборе пробы: 16 °С
Кем отобрана проба: Помощником врача по ОГ Такаевой Н.А.
Дата и время отбора проб: 11.02.2022г. с 11:15 по 11:25
Дата и время доставки проб: 11.02.2022 г. 12:00
Основание: заявление № 453 от 04.02.2022
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237 -2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
Перечень основного оборудования, использованного для проведения испытаний:

Весы лабораторные электронные 4 кл ЕК-200i, заводской №Р1864721, св-во о повер №С-АУ/23-07-2021/81231173, от 23.07.2021 до 22.07.2022

Весы электронные Scout SPS202F, заводской №7131090332, св-во о повер №С-АУ/10-09-2021/93820111, от 10.09.2021 до 15.09.2022

Весы электронные лабораторные ALC-210d4, заводской №22805144, св-во о повер №С-АУ/23-07-2021/81231171, от 23.07.2021 до 22.07.2022

Гиря 200g F2, заводской №Z-28325802, св-во о повер С-АУ/08-07-2021 №78657060, от 08.07.2021 до 07.07.2022

Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп М, заводской №321518, св-во о поверке №06/1-1569, от 04.08.2020 до 03.08.2022

Спектрофотометр ПЭ 5400ВИ, заводской №185, св-во о повер №С-АУ/23-07-2021/81231179, от 23.07.2021 до 22.07.2022

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, заводской №9197, протокол аттестации №121, от 17.09.2020 до 16.09.2022

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

pH-метр 150 МИ, заводской №1625, св-во о повер №С-АУ/10-09-2021/93820102, от 10.09.2021 до 09.09.2022

Регламентирующая НД:

СанПиН 1.2.3685-2021 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/ неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Мутность (длина волны = 530 нм)	ГОСТ Р 57164-16	ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0
Вкус	ГОСТ Р 57164-16	балл		0
запах	ГОСТ Р 57164-16	балл	не более 2	0
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией _____ Т.А. Сухова				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) (*)	МУК 4.2.1018-01		отсутствие	не обнаружено
Общее микробное число	МУК4.2.1018-01	КОЕ/ мл	не более 50	4
Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-13		отсутствие	не обнаружено
Заведующая микробиологической лабораторией _____ Т.А. Шмиголь				

Дата начала испытаний: 11.02.2022 Дата окончания испытаний: 15.02.2022

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): Водопровод МУП "Новый путь"; доставка автотранспортом АФ ФБУЗ "ЦГиЭ в КК" в сумке-хлодильнике при t + 5 градС. (2,5 л). Оценка интенсивности вкуса 0 баллов соотв-ет оценке интенсивности вкуса и привкуса 0 баллов

Комментарии: (*)Согласно Изменению № 2 в МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды", определяемый показатель общие колиформные бактерии соответствует показателю общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ). Запах при 20 град С - 0 балла , запах при 60 град С - 0 балла

Лицо, ответственное за оформление протокола:
Заведующий отделения отбора и
кодирования проб-химик-эксперт медицинской организации_____ Л.В. Никитина

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Гигиеническая оценка

№ 486 «21» 02 2022 года

по протоколу лабораторных испытаний № 2300/В/02,05/346.1 от 15.02.2022г., выполненный ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1.Основание: заявление от 04.02.2022г.

2.Заявитель: МУП «Новый путь».
Юридический адрес: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11А.
Фактический адрес: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11 А.

3. Наименование объекта: МУП «Новый путь».

4. Место отбора: водопроводная колонка.

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Вывод: Результаты исследований образца воды питьевой соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследуемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене _____ Григорьева Л.П.
(подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
ул.Гоголя/Рашпилевская, д.56/1//61/1, тел.(861)2673402,
факс.(861)2673398
Место проведения испытаний:
352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина,26,
тел.(86137)38753, факс.(86137)39918,
e-mail:armfbuz@mail.ru

Утверждаю:
Заведующий ИЛЦ- химик- эксперт
медицинской организации

_____Е. В. Авраменко
М.П.

16.02. 2022

Протокол испытаний проб воды питьевой
№ 2369/В/05/352.1 от 16.02.2022

Заказчик: МУП "Новый путь".
Юридический адрес заказчика: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11 А.
Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Степная.
Наименование предприятия/объекта: МУП "Новый путь", насосная станция.
Фактический адрес отбора пробы: 352207, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Степная.
Код пробы: 2369/В/05/352.1
Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр резервуара.
Температура воды при отборе пробы: 15 °С
Кем отобрана проба: Помощником врача по общей гигиене Такаевой Н.А.
Дата и время отбора проб: 11.02.2022г. с 10:40 по 10:50
Дата и время доставки проб: 11.02.2022 г. 12:00
Основание: заявление № 453 от 04.02.2022г
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237 -2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
Перечень основного оборудования, использованного для проведения испытаний:

Весы лабораторные электронные 4 кл ЕК-200i, заводской №Р1864721, св-во о повер №С-АУ/23-07-2021/81231173, от 23.07.2021 до 22.07.2022

Весы электронные лабораторные ALC-210d4, заводской №22805144, св-во о повер №С-АУ/23-07-2021/81231171, от 23.07.2021 до 22.07.2022

Гиря 200g F2, заводской №Z-28325802, св-во о повер С-АУ/08-07-2021 №78657060, от 08.07.2021 до 07.07.2022

Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп М, заводской №321518, св-во о поверке №06/1-1569, от 04.08.2020 до 03.08.2022

Спектрофотометр ПЭ 5400ВИ, заводской №185, св-во о повер №С-АУ/23-07-2021/81231179, от 23.07.2021 до 22.07.2022

Регламентирующая НД:
СанПиН 1.2.3685-2021 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/ неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Фториды	ГОСТ 4386-89	мг/дм3	не более 1,5	0,37+/-0,03
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией _____ Т.А. Сухова				

Дата начала испытаний: 11.02.2022 Дата окончания испытаний: 16.02.2022
Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): Автотранспорт АФ ФБУЗ "Ц ГиЭ в КК", сумка-холодильник при t 4 градС.(1,5л)

Комментарии: Информация отсутствует.

Лицо, ответственное за
оформление протокола: инженер-лаборант_____ М.А. Мирошниченко

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.