

Протокол испытаний № 7926/В/02/644.681 от 06.06.2016 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/
Рашпилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90
Место проведения испытаний:
Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина,26, тел/факс
(86137) 3-87-53

№ РОСС RU.0001.511928. Действителен до 29.08.2017 г.

Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ
Армавирского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"



А. Сухова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 7926/В/02/644.681 от 06.06.2016 г.

Заказчик: МУП "Новый путь".

Юридический адрес заказчика: Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11 А.

Наименование предприятия/объекта: МУП "Новый путь", резервуар-накопитель перед подачей в сеть.

Фактический адрес отбора пробы: Новокубанский район, с. Новосельское.

Принадлежность водопровода: ведомственный

№ акта отбора пробы: 644

Кем отобрана проба: Помощником врача Такаевой Н.А.

Дата и время отбора проб: 03.06.2016г, с 11:00 по 11:10

Дата и время доставки проб: 03.06.2016 г. 12:00


Основание: Договор

НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
Код пробы: 7926/В/02/644.681				
Вид источника: Распределительная сеть				
Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр резервуара. (06)				
Температура воды при отборе пробы: 16 °С				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	не более 50	2
Параметры микроклимата (Т)	Инс-я к гигр. психрометрич.	град.С	+18-27	+22
Параметры микроклимата (W)	Инс-я к гигр. психрометрич.	%	не более 80	62
Заведующая микробиологической лабораторией  Л.Н. Прокофьева				

Дата начала испытаний: 03.06.2016 Дата окончания испытаний: 06.06.2016

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): _____

Комментарии: МУП "Новый путь".

Лицо, ответственное за

оформление протокола: Лаборант _____



Е.П. Гридина

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

Армавирский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Армавир, ул. Ленина 26 тел. 3-87-53


Заключение

к протоколу лабораторных испытаний (измерений) № 7926/В/02/644.681

от 06.06.2016г.

Результаты исследований образца воды питьевой соответствуют требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим показателям.

Врач-эксперт



Ручкин В.А.